

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01857-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №Д78-84/2, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул
Старобжегокай, ул Ленина, д. 24 /3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01857 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01857-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01857-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Образец поступил 18.03.2025 15:10
дата начала испытаний 18.03.2025 15:20, дата окончания испытаний 20.03.2025 11:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	17	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01857-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01858-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина № А-140518, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул
Старобжегокай, ул Ленина, д. 24, /3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:20 - 13:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01858 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01858-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01858-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Образец поступил 18.03.2025 16:50
дата начала испытаний 18.03.2025 17:00, дата окончания испытаний 20.03.2025 11:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01858-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37


e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков

20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01859-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина № 032-ЮАС, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул
Старобжегокай, ул Степная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:40 - 13:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01859 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01859-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01859-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 18.03.2025 17:00 дата начала испытаний 18.03.2025 17:10, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	12	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/01859-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(8771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01860-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №1038, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, х Хомуты, ул
Заречная, стр. 9/1, соор. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 14:50 - 15:00

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01860 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01860-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01860-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
 Образец поступил 18.03.2025 17:10
 дата начала испытаний 18.03.2025 17:20, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	15	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
 С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01860-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77-99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
20.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01861-25 от 20.03.2025

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
- Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
- Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)
- Место отбора: скважина б/н, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, х Хомуты, ул Мира, 25
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.03.2025 15:10 - 15:20
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора №01861 от 18 марта 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-12/01861-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01861-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 18.03.2025 17:20 дата начала испытаний 18.03.2025 17:30, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01861-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



МП

Д.С. Муков

20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01864-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № 032-ЮАС, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,
с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай, ул Степная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:45 - 13:55

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01864 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01864-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01864-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Образец поступил 18.03.2025 17:50
дата начала испытаний 18.03.2025 18:00, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01864-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru


ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(8771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(8773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(8778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
20.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01865-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул
Ленина, 20

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01865 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01865-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01865-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Образец поступил 18.03.2025 18:00
дата начала испытаний 18.03.2025 18:10, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01865-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01866-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай, ул Адыгейская, д. 10
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.03.2025 14:15 - 14:25
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №01866 от 18 марта 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/01866-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01866-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 18.03.2025 18:10 дата начала испытаний 18.03.2025 18:20, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01866-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01867-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Старобжегокай, ул Красная, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 14:30 - 14:40

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01867 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01867-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01867-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 18.03.2025 18:20

дата начала испытаний 18.03.2025 18:30, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01867-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО41-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01868-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины №1038, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, х Хомуты, ул Заречная, д. 9 /1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 14:55 - 15:05

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01868 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01868-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01868-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 18.03.2025 18:30

дата начала испытаний 18.03.2025 18:40, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01868-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красновардейский р-н, Красновардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01869-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины б/н, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, х Хомуты, ул Мира, 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 15:15 - 15:25

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01869 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01869-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01869-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 18.03.2025 18:40 дата начала испытаний 18.03.2025 18:50, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01869-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01870-25 от 20.03.2025

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
- Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Шоссейная, 6
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.03.2025 15:30 - 15:40
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора №01870 от 18 марта 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-12/01870-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01870-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 18.03.2025 18:50

дата начала испытаний 18.03.2025 19:00, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01870-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-001110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



МП

Д.С. Муков

20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01871-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Ленина, 28

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 15:45 - 15:55

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01871 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01871-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха.

Протокол испытаний № 01-01-12/01871-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 18.03.2025 19:00 дата начала испытаний 18.03.2025 19:10, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01871-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01891-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина № Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 13:20 - 13:30

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01891 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01891-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01891-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 16:30

дата начала испытаний 19.03.2025 16:40, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01891-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



Д.С. Муков
21.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01892-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина № Р-98, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Дружбы, 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 13:50 - 14:00

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01892 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01892-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01892-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 16:40

дата начала испытаний 19.03.2025 16:50, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01892-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421


Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01893-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина №А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 14:10 - 14:20

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01893 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01893-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8 НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9 Код образца (пробы): 01-01-12/01893-00-25

10 НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 16:50

дата начала испытаний 19.03.2025 17:00, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01893-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(8771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01894-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: водонапорная башня скважины № Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1, 5/3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 13:35 - 13:45

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01894 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01894-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01894-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 17:00

дата начала испытаний 19.03.2025 17:10, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01894-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01895-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № Р-98, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п:
Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Дружбы, 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 13:55 - 14:05

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01895 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01895-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01895-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 17:10

дата начала испытаний 19.03.2025 17:20, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01895-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(8771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01896-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,
с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 14:15 - 14:25

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01896 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01896-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01896-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 19.03.2025 17:20 дата начала испытаний 19.03.2025 17:30, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	15	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль; Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01896-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

21.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01897-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Шовгенова, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 14:30 - 14:40

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01897 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01897-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/01897-00-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 19.03.2025 17:30 дата начала испытаний 19.03.2025 17:40, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01897-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01898-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Красная, 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 14:45 - 14:55

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01898 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01898-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01898-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 17:40

дата начала испытаний 19.03.2025 17:50, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01898-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01899-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Майкопская, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01899 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01899-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01899-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 17:50

дата начала испытаний 19.03.2025 18:00, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01899-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01900-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Дружбы, д. 60

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 15:15 - 15:25

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01900 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01900-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01900-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 19.03.2025 18:00

дата начала испытаний 19.03.2025 18:10, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах при 60° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01900-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01901-25 от 21.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Хакурате, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.03.2025 15:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: Бешкок Мулиат Рашидовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2025 16:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01901 от 19 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 01-01-12/01901-25 от 21.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/01901-00-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 19.03.2025 18:10 дата начала испытаний 19.03.2025 18:20, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	12	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01901-25 от 21.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01862-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: водонапорная башня скважины №78-84/2, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, аул Старобжегокай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:05 - 13:15

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01862 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01862-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01862-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филлал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 18.03.2025 17:30

дата начала испытаний 18.03.2025 17:40, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	11	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения ,менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01862-25 от 20.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01863-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины №А-140518, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,
с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 13:25 - 13:35

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01863 от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01863-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/01863-25 от 20.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Образец поступил 18.03.2025 17:40

дата начала испытаний 18.03.2025 17:50, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	15	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01863-25 от 20.03.2025